

Сигнализатор СЗ-Х

Линия

➤	Цепь	Цепь	➤➤
1	Общ.	Общ.	1
2	В	В	2
3	А	А	3
4	+5 В	+5 В	4

Клапан

Цепь	➤➤	
Клапан	1	1
Клапан	2	2
+40 В	3	3
+40 В	4	4
Общ.	5	5
+5 В	6	6
Кл. закр.	7	7
	8	8

Вариант системы с клапаном КЗГЭМ (СД) с разъёмом D-sub

Кабель типа UTP 4p Cat 5e, длина не более 50 м (при отсутствии узла индикации на клапане допустимо применять UTP 2p Cat 5e)

Клапан КЗГЭМ (СД)

Разъём D-sub

	➤➤	Цель
6	1	Питание +5 В
5	2	Корпус
7	3	Сост. клапана
1	4	- Эл. магнита
2	5	
3	6	+ Эл. магнита
4	7	
	8	

Клапан КЗГЭМ (НД)

Разъём RJ-45

	➤➤	Цель
1	1	Клапан
2	2	Клапан
3	3	+40 В
4	4	+40 В
5	5	Общ.
6	6	+5 В
7	7	Кл. закр.
8	8	

~220 В, 50 Гц