

СХЕМА №1

Рекомендации по размещению сигнализаторов в помещении на метан CH_4 , оксид углерода CO и сжиженные горючие газы C_xH_y

